

Protocolo de ensayo**DENOMINACION COMERCIAL: STONE PANEL SAHARA****Fabricante:** CUPAMAT s.l.**Procedencia:** No facilitada**Fecha:** Enero 2008**Nº de Certificado:** 08001**ENSAYOS DE CARACTERIZACION****ENSAYOS****RESULTADOS**

Resistencia al hielo (UNE-EN 12371)

Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos (UNE -EN 14066)

Sin alteraciones después de 20 ciclos